

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025 - 2026 учебного года
составлен «28» июля 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала, Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики, 1988, (дошкольный блок -2016г.),

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная администрация Урванского муниципального района КБР
(учредитель организации)

361309, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Шитхала, ул. Мира, 57; дошкольный блок-361309, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Шитхала, ул. Мира, 51 «а»

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Байматова Светлана Пшизабиевна, 8 928 713 30 90, 8 906 189 30 91

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025 г. № 900 межведомственной комиссией местной администрации Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник Отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамалдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР (по согласованию), Дышюков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН -начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала, Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики
(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала, Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики от «24» ноября 2021 года;
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права: на оперативное управление школа- от «14» апреля 2012 г. серия 07-AB № 259067, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
дошкольный блок-от «21» декабря 2015 г. № 07-07/003-07/003/067/2015/-319/1,
подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права:
школа- от «14» апреля 2012 г. серия 07-AB № 259066 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
дошкольный блок- от «21» декабря 2015 г. № 07-07/003-07/003/067/2015/-320/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «17» марта 2017 г., МОН КБР, серия 07A01 № 0000758, срок действия свидетельства – бессрочно.
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики «26» декабря 2016г., серия 07Л01, № 0000901, регистрационный номер 1020700653401, срок действия лицензии – бессрочно.
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации: школа и Д/Б- от 03.06. 2024 года оформлены.
Декларация пожарной безопасности организации оформлена:
школа-от «27» августа 2018г., регистрационный № 83240000013-ТО-00077; дошкольный блок – от «11» августа 2016 г. , регистрационный № 83240000013-ТО-00060.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе дошкольный блок на 35 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0;

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

выполнены на 2 объектах образовательной организации:

МКОУ СОШ с.п. Шитхала школа и дошкольный блок - косметический;

(наименование объекта)

работниками МКОУ СОШ с.п. Шитхала и дошкольного блока

(наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не
имеется.

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 270, д/б- 35;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки: школа – 118 человек, дошкольный блок – 35 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024 - 2025 годов – 10/5 человека; из них поступивших в вузы – человек, профессиональные образовательные организации – человек, работают – человек, не работают – человек

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 10 учащихся и 6 воспитанника;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего-11; количество обучающихся 118; из них обучаются:

в 1 смену-11 классов, 118 обучающихся;

во 2 смену-0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ- имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 15/5 человек, 100%

научных работников – 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников – 10/3 человек, 100%

производственных работников – 0 человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек, 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год -имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудование	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		+	90			удовлетв	100	
2.	Кабинеты иностранного языка		+	60			удовлетв	80	
3.	Кабинет физики		+	100			удовлетв	100	
4.	Кабинет химии		+	100			удовлетв	100	
5.	Кабинет географии		+	100			удовлетв	100	
6.	Кабинет истории		+	100			удовлетв	100	
7.	Кабинет информатики		+	90			удовлетв	100	
8.	Кабинет русск.яз. и литературы		+	100			удовлетв	100	
9.	Кабинет математики		+	100			удовлетв	100	
10.	Кабинет каб.яз. и литературы		+	100			удовлетв	100	
11.	Кабинет технологии		+	100			удовлетв	100	
12.	Кабинет биологии		+	100			удовлетв	100	
13.	Кабинет ОБЖ		+	30			удовлетв	30	
14.	Спортивный зал		+	90			удовлетв	100	
15.	Ст. группа		+	80			удовлетв	80	
16.	Мл. группа		+	80			удовлетв	80	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – школа имеется, типовое помещение, емкость 200– человек, состояние – удовлетворительное; Д/Б имеется, приспособленный емкость 25 чел.

тренажерный зал –не имеется;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – школа имеется, приспособлен, емкость – 55 человек, состояние – удовлетворительное; Д/Б имеется, приспособленный емкость 25 чел.

музей –не имеется;

учебные мастерские – школа имеется, типовое помещение, емкость –20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля столярная мастерская –1; состояние – удовлетворительное; Д/Б –не имеется

компьютерный класс – школа имеется, типовое помещение, емкость –20 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; Д/Б –не имеется.

в) организация компьютерной техникой-школа обеспечена не в полном объеме, дошкольный блок не обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 34 единиц, из них подлежит списанию - 16 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -0единиц.

Основные недостатки: вышли сроки эксплуатации компьютерной техники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает проведение занятий,

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _____ 20___ г. № ____,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2; доска ученическая - 15; шкаф книжный - 5; стулья ученические- 30шт., стулья учительские – 20 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -0; стулья офисные - 3; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -3017; фонд учебников - 994, 89 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 37.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

-общая площадь участка –школа-3га; Д/Б-5000 кв.м

-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует.

Основные недостатки: _____;

-наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	оказания мед. помощи учащимся	0,5 (садик и школа)	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена: школа-Серия ФС № 0190631 от «04» августа 2020 г, приложение № 35 к лицензии № ФС-07-01-000159; Д/Б- Серия ФС № 0190606 от «04» августа 2020 г, приложение № 16 к лицензии № ФС-07-01-000159,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

Школа медицинский кабинет имеется, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Д/Б- имеется, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет не имеется;

кабинет педагога-психолога: школа-имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное; Д/Б-не имеется;

стоматологический кабинет:школа имеется, типовое помещение, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное; Д/Б- не имеется;

процедурная –школа – имеется, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное; Д/Б имеется, типовое помещение, емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании школа – имеется; Д/Б -не имеется;

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: Необходимость дооснащения мед.кабинетад,блока

8. Питание обучающихся - организовано:

а) питание организовано в одну смену, 60 посадочных мест, в д/б – в групповых помещениях

Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет: школа- 49 %, д/б – 100 %

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией:

1. Поставщик И.П.Семёнов А.В., ИНН- 071507219815, Филиал СевероКавказский ПАО БАНК «ФК Открытие» г.Нальчик, р/с 40802810600010000346, по договору;

2. Поставщик Гоплачев А.З. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, ИНН- 072198165304, Филиал Северо-Кавказский ПАО БАНК «ФК Открытие» г.Нальчик,р/с 40802810500010000381, по договору;

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска _____.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов, и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно- 100%

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован в столовой (кипяченая вода в графинах)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 22 от 09.01.2025 года, ООО «Дезинфекционная станция», г. Нарткала

9. Нормы освещенности учебных, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации – организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 35 уч.

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортно го средства	Количество	Год приобретения	Соответстви е требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы	Техническое состояние	Примечание
1	МКОУ СОШ с.п.Шитхала	GAZelle NEXT	1	2023г	соответствует	удовлетв	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,
установленным требованиям соответствует.

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется,
количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполнены не полностью.

а) охрана объектов: школа - осуществляется дежурными из числа работников и техник в составе 2 человека, в д/б - осуществляется дежурными из числа работников 1 человек; в ночное время – сторожами;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

д) территория организации ограждением: школа ограждена по периметру, Д/Б – по периметру;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

Основные недостатки:

Школа:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).

Дошкольный блок:

1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность);

2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует нормативным требованиям не полностью

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания: -.

б) требования пожарной безопасности выполняются не полностью

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

установлена в декабре 2012г.,

Пожарная сигнализация исправна:

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает.

Потажные планы эвакуации разработаны по требованию. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ё) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования; школа и Д/Б проводилась.

ж) в нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей-ответственный за электричество не прошел очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора;

з) имеется технический отчет от 06.08.2024г. , Электроизмерительная лаборатория г.Нальчик (проведены очередные периодические профилактических испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприемникам, аппаратам защиты и управления токоприемникам, заземляющим устройствам)

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

Школа:

1. Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;

3. В здании не предусмотрены ограждения на кровле, п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16 СП 4.13130.2013;

4. Здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, ст. 54, п.1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

Дошкольный блок:

1. Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации в процессе проведения.

Отопление помещений и объектов организации осуществляет котельная, состояние удовлетворительное

Прессовка отопительной системы не проведена,
(проведена, не проведена).

(дата и № документа, подтверждающего проведение прессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация автономная.

II. Заключение комиссии

к новому 2025-2026 учебному году готова (при условии устранения основных недостатков).


III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

- 1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность);
- 2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) школы и дошкольного блока не оборудованы автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).
- 3) Деревянные конструктивные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- 4) В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ;
- 5) В здании не предусмотрены ограждения на кровле, п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16 СП 4.13130.2013;
- 6) Здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, ст. 54, п.1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- 7) в нарушение пункта 40 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



Р.А. Маиров



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:


(подпись)

З.К. Жанов
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

А.А. Бижоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)


З.Ж. Бижоев
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Б. Гелястанов
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Т.Р. Дышонов
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Ф.А. Кодзокова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Д.А. Кишукова
(инициалы, фамилия)


(подпись)

А.Б. Хавжиков
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 3000607202440683453922886352045034287973754319
Владелец Байматова Светлана Пшизабиевна
Действителен с 03.09.2024 по 03.09.2025