



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99
тел.: – 8-8662-74-06-05, 8-8662-74-35-38, факс: 8-8662-74-26-50, e-mail: gu.mchs07@skfo.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, e-mail: undprkbr@skfo.mchs.gov.ru тел.: – 8-8662-96-13-61, факс: 8-8662-96-07-96

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по УРВАНСКОМУ РАЙОНУ

361333, г. Нарткала ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635) 4-43-24, факс: 4-43-24, e-mail: ondpr05@skfo.mchs.gov.ru

от « 18 » ноября 2021 года 17 час. 10 мин. № 15
(дата и время составления акта)
г.п. Нарткала, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой /внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 08.11.2021 № 15,
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
в 17 час.30 мин., КНМ 07210061000201323651

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
пожарного надзора

3. Выездная проверка проведена: 1) Государственный инспектор Урванского района
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного
(уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой
инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Хежев Алим Альбертович

специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного)
органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, сооружений и территорий
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
Дошкольного блока муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа» с.п. Шитхала Урванского муниципального района КБР

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Урванский
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении
которых была проведена выездная проверка)
район, с.п. Шитхала, ул. Мира, 51 а

7. Контролируемые лица: Дошкольный блок муниципального казённого
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации)

(ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 361309, КБР, Урванский район, с.п. Шитхала, ул. Мира, 57, ОГРН 1020700653401, ИНН 0707011656

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

с « 18 » ноября 2021 года 14 час. 00 мин.
по « 18 » ноября 2021 года 17 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

не приостанавливалось

с « » года час. мин.
по « » года час. мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час. 00 мин. (рабочие дни, часы, минуты):

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 18 » ноября 2021 года 14 час. 00 мин.
по « 18 » ноября 2021 года 17 час. 00 мин.

по адресу: Урванский район, с.п. Шитхала, ул. Мира, 51 а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 18.11.2021г.,

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2): истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с « 18 » ноября 2021 года 14 час. 00 мин.
по « 18 » ноября 2021 года 17 час. 00 мин.

по адресу: Урванский район, с.п. Шитхала, ул. Мира, 51 а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого представлен: Правоустанавливающие документы на объект

защиты, учредительные документы, договор на производство работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем предотвращения пожара и автоматической пожарной сигнализации, приказ назначения на должность ответственного за ПБ, журнал инструктажей прохождения обучения мерам пожарной безопасности, журнал ведения учета огнетушителей, инструкция о действиях персонала в случае возникновения пожара.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: *не применялись*

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: *Правоустанавливающие документы на объект защиты, учредительные документы, договор на производство работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию систем предотвращения пожара и автоматической пожарной сигнализации, приказ на назначение на должность ответственного за ПБ, журнал инструктажей прохождения обучения мерам пожарной безопасности, журнал ведения учета огнетушителей, инструкция о действиях персонала в случае возникновения пожара.*

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: *о выявлении нарушений*

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

обязательных требований в зданиях, сооружениях и территориях дошкольного блока муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1) Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений п. 13 Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479;

2) У приемно-контрольного прибора автоматической установки пожарной сигнализации не обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. п. 10 Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479

3) Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки) п. 407 Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 № 1479

13. К настоящему акту прилагаются:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

протокол осмотра от 18.11.2021г.

*Государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы
Хежес Алим Альбертович*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)



Хежес Алим Альбертович, государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору, тел. 8(86635)4-43-24, e-mail: ondpr05@skfo.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)*

Директор Байматова Светлана Пиизабиевна

подпись

« 18 » ноября 2021 года 17 час. 10 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

« » года час. мин.

***Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.**