



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ
361333, г.п. Нарткала, ул. Терешковой, 1, тел: 8(86635)4-43-24
E-mail: ugpnkbr5@mail.ru, Телефон доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662)39-99-99

Предписание № 16/1/16
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала, Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики в лице директора Байматовой Светланы Пшизабиевны.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 16 от « 24 » марта 2021 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 марта 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. «01» апреля 2021 г. по 10 ч. 30 мин. «01» апреля 2021 г., в период с 11 ч. 00 мин. «12» апреля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «12» апреля 2021 г., в период с 14 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «13» апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала, Урванского муниципального района, Кабардино-Балкарской Республики, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): 361309, КБР, Урванский район, с.п. Шитхала, ул. Мира, 57.

Проверку проводил(а):

Кягов Казбек Мухадинович, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

совместно с: Директором МКОУ СОШ с.п. Шитхала Байматовой Светланой Пшизабиевной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердака здания	п.13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479	13.10.2021	
2.	Восстановить снятую на втором этаже здания, предусмотренную проектной документацией дверь эвакуационного выхода из поэтаж-	пп."д" п.16 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479	13.10.2021	

[illegible]

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 марта 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку


(подпись)
« 13 » апреля 2021 г.
М.Л.П.*



Кягов К.М., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Предписание для исполнения получил:

Байматова Светлана Пшизабиевна, директор МКОУ СОШ с.п. Шитхала

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » апреля 2021 г.

(подпись)